

Кабельная термоусаживаемая арматура для электротранспорта

Муфты концевые

для одножильных бронированных кабелей с бумажной изоляцией, 1 кВ

ГОСТ 13781.0-86, ТУ 3599-007-04001953-2000

Пример обозначения

КттО-500

К - тип муфты - концевая;

т - в конструкции применены термоусаживаемые изделия;

т - назначение - для трамвайно-троллейбусных линий;

О - для одножильного кабеля;


500 - сечение токопроводящей жилы кабеля, кв. мм.



Назначение, краткая характеристика:

Концевая муфта внутренней и наружной установки на основе термоусаживаемых изделий предназначена для оконцевания одножильного, бронированного металлическими лентами кабеля с бумажной изоляцией, на постоянное и переменное напряжение до 1 кВ, для стационарной прокладки в тяговых электросетях электротранспорта, а также для общепромышленного применения.

Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69, категория размещения – 2, 3, 4, 5.



Технологические особенности:

Кабель с установленным на него наконечником изолируется термоусаживаемой трубкой.

Наконечник герметизируется эластомерным герметиком.

В конструкции используется паяное соединение узла заземления.

Муфта комплектуется наконечниками НО с контактными винтами со ссыпающимися при затягивании головками, которые применяются, как с медными, так и с алюминиевыми жилами кабелей.

Вывод контрольных жил осуществляется проводами входящими в комплект муфты.

Варианты исполнения муфт, типы и сечение кабеля с которым применяются, габаритные размеры:

Варианты исполнения муфт	Типы кабеля с которым применяются	Сечение токопроводящей жилы кабеля, кв. мм	Размер муфты, L - длина, мм	Размер / объем упаковки муфт L*B*H, мм / куб.м
КттО-300	ААГУ-1, ААШвУ-1, ААШпУ-1, ААШпсУ-1, ААБлУ-1, ААБлГУ-1, ААБ2лУ-1, ААБ2лШвУ-1, АСБУ-1, АСБлУ-1, СБлУ-1, АСБ2лУ-1, СБ2лУ-1, АСБнУ-1, СБнУ-1, АСБлнУ-1, СБлнУ-1, АСБГУ-1, СБГУ-1; АВБВ-1, АПвБВ-1, АПвВГ-1, ВБВ-1, ПвБВ-1, ПвВГ-1 или их аналоги	300	465,0	550*145*145 / 0,012
КттО-400		400		
КттО-500		500		
КттО-625		625, 630		
КттО-800		800		

Особенности комплектации:

При заказе муфт необходимо указать вариант исполнения наконечника, см. страницу 11 настоящего Каталога.

По требованию заказчика муфта может поставляться без наконечника, пример для заказа - КттО-500-бн.